

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках  
регулируемых товаров и услуг регулируемых  
организаций и их соответствии установленным требованиям

2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	
а) взвешенные вещества	108
б) БПК5	108
в) аммоний-ион	108
г) нитрит-анион	108
д) фосфаты (по Р)	108
е) нефтепродукты	108
ж) микробиология	108
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	4
а) взвешенные вещества	не выявлено
б) БПК5	не выявлено
в) аммоний-ион	не выявлено
г) нитрит-анион	не выявлено
д) фосфаты (по Р)	2
е) нефтепродукты	не выявлено
ж) микробиология	2